



AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU DEŞARJ KRİTERLERİ

NO	PARAMETRE	BİRİM	KONSANTRASYON
1	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	(mg/L)	< 1500
2	BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5)	(mg/L)	< 600
4	ASKIDA KATI MADDE (AKM)	(mg/L)	< 350
5	YAĞ VE GRES	(mg/L)	< 100
6	TOPLAM FOSFOR (P)	(mg/L)	< 10
7	TOPLAM KROM (Cr)	(mg/L)	< 2,5
8	KROM (Cr ⁺⁶)	(mg/L)	< 0,75
9	KURŞUN (Pb)	(mg/L)	< 2
10	TOPLAM SİYANÜR (CN ⁻)	(mg/L)	< 1
11	KADMİYUM (Cd)	(mg/L)	< 0,5
12	DEMİR (Fe)	(mg/L)	< 20
13	FLORÜR (F ⁻)	(mg/L)	< 20
14	BAKIR (Cu)	(mg/L)	< 3
15	ÇİNKO (Zn)	(mg/L)	< 10
16	CİVA (Hg)	(mg/L)	< 0,05
17	TOPLAM KALAY (Sn)	(mg/L)	< 5
18	ARSENİK (As)	(mg/L)	< 3
19	SÜLFAT (SO ₄)	(mg/L)	< 1700
20	TOPLAM AZOT	(mg/L)	< 40
21	NİTRAT	(mg/L)	< 10
22	NİTRİT	(mg/L)	< 10
23	pH	-	6 ile 10 arası
24	RENK (Gerçek Renk)	(Pt-Co)	750

Not: Firmaların Faaliyet Durumuna Göre OSB Müdürlüğü ilave analiz isteyebilir.